



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу  
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан  
650056 г. Осинники, ул. Ленина, 76 тел 8(38471) 5-22-82, e-mail: ond8@mail.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 110/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 3 имени П.И. Ефимова» в лице директора Дуниной Галины Сергеевны  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Осинниковского и Калтанского городских округов по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г.Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майора внутренней службы Сапожкова Леонида Анатольевича № 110 от «29» июня 2021 года в период с «07» сентября 2021 г. по «20» сентября 2021г. Заместителем главного государственного инспектора Осинниковского и Калтанского городских округов по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майором внутренней службы Проценко Т.В.; государственным инспектором Осинниковского и Калтанского городских округов по пожарному надзору – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Калтан отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенантом внутренней службы Шадэ Е.Ф.;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Дунина Г.С.; заместитель директора Стрельникова О.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не подана декларация	ч.3 ст.64 Федерального закона	01.03.2022	

	пожарной безопасности в отношении объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 в порядке, установленном законодательством РФ.	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС России № 171 от 16.02.2020		
2.	Не обеспечено заполнение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в полном объеме.	п. 30, 43, 48, 50, 54, 60 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
3.	Не разработаны регламенты технического обслуживания систем противопожарной защиты здания.	п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
4.	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
5.	Не приняты меры по обеспечению работоспособности автоматической пожарной сигнализации (в актах проверки работоспособности имеется запись о необходимости замены электропроводки и ППКОП «Гранит16», однако не предъявлены подтверждающие документы о проведении этих работ)	п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
6.	Занятия по эвакуации не организованы (не предъявлено подтверждающих документов)	п. 9 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
7.	Не предъявлены документы по огнезащитной обработке стораемых конструкций чердачных помещений здания школы и мастерских.	п. 13 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
8	Светильники аварийного	п. 37 «Правил	01.03.2022	

	освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020		
9	В мастерских светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 в «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
10	На дверях подвальных помещений отсутствует информация о месте хранения ключей.	п. 18 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 3 имени П.И. Ефимова», Дунина Галина Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Осинниковского и Калтанского городских округов по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майор внутренней службы Проценко Т.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Государственный инспектор Осинниковского и Калтанского городских округов по пожарному надзору – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Калтан отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенант внутренней службы Шадэ Е.Ф.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.